| TECHNICKÝ POKYN PRO POSOUZENÍ VHODNOSTI VÝROBKU DO STAVBY V ČESKÉ REPUBLICE | č. 23-01-23 |
|---|---|

## 1. Výrobek, skupina výrobků:

| název: | číslo návodu: |
|---|---|
| **Výrobky pro stokové sítě a kanalizační přípojky** | **TN 07.07.01** |
| Podlahové vpusti a střešní vtoky | |

## 2. Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě:

Podlahová vpust je kanalizační armatura, která je určena k odvádění odpadních vod. Střešní vtok je určen k odvodnění střechy.

## 3. Vymezení sledovaných vlastností:

| sledovaná vlastnost | technický předpis | úroveň |
|---|---|---|
| výška vodního uzávěru | ČSN EN 1253-1:2016 | ČSN EN 1253-1, čl. 4.1.5 |
| odolnost zápachové uzávěrky proti tlaku | ČSN EN 1253-1:2016 | ČSN EN 1253-1, čl. 4.1.6 |
| otvory ve vtokových mřížkách | ČSN EN 1253-1:2016 | ČSN EN 1253-1, čl. 4.1.3 |
| ochrana proti ucpávání | ČSN EN 1253-1:2016 | ČSN EN 1253-1, čl. 4.2 |
| odolnost proti střídání teploty | ČSN EN 1253-1:2016 | ČSN EN 1253-1, čl. 4.5 |
| těsnost | ČSN EN 1253-1:2016 | ČSN EN 1253-1, čl. 4.6 |
| mechanická pevnost | ČSN EN 1253-1:2016 | ČSN EN 1253-1, čl. 4.7 |
| průtok | ČSN EN 1253-1:2016 | ČSN EN 1253-1, čl. 4.8 |
| odolnost proti zatížení | ČSN EN 1253-1:2016 | ČSN EN 1253-1, čl. 5.6 |
| značení | ČSN EN 1253-1:2016 | ČSN EN 1253-1, čl. 7 |

## 4. Postup posouzení shody:

§ 5a NV č. 163/2002 Sb. v platném znění.

ČSN EN 1253-1 Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm.

ČSN EN 1253-3 Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Hodnocení shody.

Možnost typu výrobku i dle ČSN EN 1253-2 Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky.

## 5. Výrobní předpisy a předpisy pro provádění (např. výrobní normy, technologické postupy, podnikové normy):

| identifikace předpisu | vydal | platnost |
|---|---|---|
| Montážní návod | Výrobce | Uvedena v dokumentu |
| Montážní návod | Výrobce | Uvedena v dokumentu |
| Návod pro údržbu a servis | Výrobce | Uvedena v dokumentu |

## 6. Požadavky právních předpisů ČR na výrobek:

| právní předpis: | specifikace požadavku |
|---|---|
| Zákon o ochraně spotřebitele č. 34/1996 Sb. v platném znění | Návod k instalaci a užití v češtině |
| | |

### 7. Popis vzorku (případně reprezentanta) pro provedení zkoušek dle tab. 9:

3 ks zkušebního vzorku od typové řady, druhu materiálu tělesa, konstrukčního provedení.

### 8. Předložené podklady a dokumenty:

- ☒ podrobný popis výrobku a vymezení způsobu použití ve stavbě, identifikační údaje o jejich výrobci
- ☒ vydané certifikáty, protokoly o provedených zkouškách, výpočty, další dokumenty dokládající charakteristiky výrobku
- ☒ projektové a výrobní výkresy výrobku
- ☐ technologický postup pro jeho výrobu
- ☐ technologický postup pro použití výrobku ve stavbě
- ☒ deklarované technické vlastnosti výrobku vztahující se k základním požadavkům
- ☒ popisy a vysvětlení nezbytné ke srozumitelnosti výkresů a funkce výrobku
- ☐ požárně klasifikační osvědčení
- ☐ upozornění na BOZP při práci s výrobkem
- ☒ upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti výrobku, návody k použití
- ☐ bezpečnostní list
- ☒ jiné (doplňte)

### 9. Způsob posouzení sledovaných vlastností ve vazbě na tab. 3:

| č. | název sledované vlastnosti | zkušební předpis | uznání z předložené dokumentace | počet vzorků při zkoušení | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | výška vodního uzávěru | ČSN EN 1253-1 čl. 5.3.1 | zkušební protokoly akreditované zkušební laboratoře | 3 ks výrobku | dohled 1 x 12 měsíců |
| 2 | odolnost zápachové uzávěrky proti tlaku | ČSN EN 1253-1 čl.5.3.2 | zkušební protokoly akreditované zkušební laboratoře | 3 ks výrobku | dohled 1 x 36 měsíců |
| 3 | otvory ve vtokových mřížkách | ČSN EN 1253-1 čl. 5.1 | zkušební protokoly akreditované zkušební laboratoře | 3 ks výrobku | dohled 1 x 36 měsíců |
| 4 | ochrana proti ucpávání | ČSN EN 1253-1 čl.5.4 | zkušební protokoly akreditované zkušební laboratoře | 3 ks výrobku | dohled 1 x 36 měsíců |
| 5 | odolnost proti střídání teploty | ČSN EN 1253-1 čl. 5.5.1 | zkušební protokoly akreditované zkušební laboratoře | 3 ks výrobku | dohled 1 x 36 měsíců |
| 6 | těsnost | ČSN EN 1253-1 čl. 5.8 | zkušební protokoly akreditované zkušební laboratoře | 3 ks výrobku | dohled 1 x 36 měsíců |
| 7 | mechanická pevnost | ČSN EN 1253-1 čl. 5.7 | zkušební protokoly akreditované zkušební laboratoře | 3 ks výrobku | dohled 1 x 36 měsíců |
| 8 | průtok | ČSN EN 1253-1 čl.5.9 | zkušební protokoly akreditované zkušební laboratoře | 3 ks výrobku | dohled 1 x 36 měsíců |
| 9 | odolnost proti zatížení | ČSN EN 1253-1 čl.5.6 | zkušební protokoly akreditované zkušební laboratoře | 3 ks výrobku | dohled jen při novém typu mřížky |
| 10 | značení | ČSN EN 1253-1 čl. 7 | | 3 ks výrobku | dohled 1 x 12 měsíců |

## 10. Požadavky na systém řízení výroby u výrobce nebo popis způsobu kontroly výrobků dovozcem (distributorem):

Systémem řízení výroby je stálé vnitřní řízení výroby prováděné výrobcem v místě výroby, v jehož rámci musí být všechny údaje, požadavky a opatření systematicky dokumentovány formou písemných postupů a instrukcí. Dokumentace musí zajistit jednoznačné vymezení zabezpečení výroby v dané oblasti a umožnit dosažení a udržení požadovaných vlastností výrobků a účinnosti prověřovaného systému řízení výroby, v němž je příslušný výrobek zhotovován. Požadavky na systém řízení výroby stanoví příloha č. 3 k nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a ČSN EN 1253-3.

Kontrolou výrobků je dokumentovaný systém nakupování, přejímky, manipulace, skladování a dodávání výrobků včetně vedení příslušných záznamů.

## 11. Způsob a četnost dohledu:

1 x 12 měsíců – kontrola systému řízení výroby (případně doložení certifikátu ISO 9001 se zprávou z auditu certifikačního orgánu, který certifikát dle ISO 9001 vydal) + kontrola technických parametrů dle tab. 9.

## 12. Doporučení vzhledem k použití do stavby:

Kontrola technických parametrů výrobku vzhledem k jeho určenému použití (technický list výrobku).

Dodržení předepsaného postupu zabudování výrobku do stavby.

## 13. Zpracovali:

| organizace | zpracovatel | datum |
|---|---|---|
| VÚPS – Cert. spol. | Jana Drsková | 25.8.2008 |
| VÚPS – Cert. spol. | Jana Drsková | 2.2.2015 |
| VÚPS – Cert. spol. | Ing. Libuše Prachařová | 13.10.2023 |
| | | |
| ***Platnost technického pokynu je max. 3 roky s možností prodloužení, pokud není důvodná platnost kratší.*** | | |

## 14. Poznámky a doplnění k tabulkám:

| | |
|---|---|
| | |