TECHNICKÝ POKYN PRO POSOUZENÍ VHODNOSTI VÝROBKU DO STAVBY V ČESKÉ REPUBLICE	č. 67-01-23

1. Výrobek, skupina výrobků:

název:	Související TP a TN
Armatury pro nádržkové splachovače	**TN 10.11.03.b**
Mechanické tlakové napouštěcí ventily nádržek WC, tlakové splachovače WC a pisoárových mís	

2. Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě:

Zařízení na splachování zařizovacích předmětů (WC, pisoáry).

3. Vymezení sledovaných vlastností:

sledovaná vlastnost	technický předpis	úroveň
odolnost plnicího zařízení (napouštěcí ventil WC) vůči tlaku	ČSN EN 14124:2005	ČSN EN 14124, čl. 6.7
těsnost plnicího zařízení	ČSN EN 14124:2005	ČSN EN 14124, čl. 6.3
eliminace možnosti zpětného nasátí znečištěné vody armaturou	ČSN EN 14124:2005 ČSN EN 14055:2020	ČSN EN 14124, čl. 6.2 ČSN EN 14055, čl. 5.2.7
objem splachovací vody a splachovací proud vody	ČSN EN 14055:2020	ČSN EN 14055, čl. 5.2.1, 5.2.3
doba plnění	ČSN EN 14124:2005	ČSN EN 14124, čl. 6.4
vodní tlakový ráz	ČSN EN 14124:2005	ČSN EN 14124, čl. 6.6
vodotěsnost a spolehlivost vypouštěcího zařízení	ČSN EN 14055:2020	ČSN EN 14055, čl. 5.2.8, 5.2.9
spolehlivost přepadu	ČSN EN 14055:2020	ČSN EN 14055, čl. 5.2.4
ovládací síla	ČSN EN 14055:2020	ČSN EN 14055, čl. 5.2.10
zařazení do akustické skupiny	ČSN EN 14124:2005	ČSN EN 14124, čl. 8
značení	ČSN EN 14055:2020	ČSN EN 14055, čl. 10

4. Postup posouzení shody:

Pro výrobce, dovozce/distributora dle § 5 NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a ve znění NV č. 215/2016 Sb.

5. Výrobní předpisy a předpisy pro provádění (např. výrobní normy, technologické postupy, podnikové normy):

identifikace předpisu	vydal	platnost
Montážní návod	Výrobce	Uvedena v dokumentu
Návod pro údržbu a servis	Výrobce	Uvedena v dokumentu
Technický list výrobku	Výrobce	Uvedena v dokumentu

6. Požadavky právních předpisů ČR na výrobek:

právní předpis:	specifikace požadavku
Zákon č. 34/1996 Sb., o ochraně spotřebitele. v platném znění Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech	Návod k instalaci a užití v češtině.

7. Popis vzorku (případně reprezentanta) pro provedení zkoušek dle tab. 8:

1 ks zkušebního vzorku od typové řady, konstrukčního provedení, druhu materiálu, konstrukčního provedení.

8. Předložené podklady a dokumenty:

☒ podrobný popis výrobku a vymezení způsobu použití ve stavbě, identifikační údaje o jejich výrobci
☒ vydané certifikáty, protokoly o provedených zkouškách, výpočty, další dokumenty dokládající charakteristiky výrobku
☒ projektové a výrobní výkresy výrobku
☐ technologický postup pro jeho výrobu
☒ technologický postup pro použití výrobku ve stavbě
☒ deklarované technické vlastnosti výrobku vztahující se k základním požadavkům
☒ popisy a vysvětlení nezbytné ke srozumitelnosti výkresů a funkce výrobku
☐ požárně klasifikační osvědčení
☐ upozornění na BOZP při práci s výrobkem
☒ upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti výrobku, návody k použití
☐ bezpečnostní list
☐ jiné (doplňte)

9. Způsob posouzení sledovaných vlastností ve vazbě na tab. 3:

č.	název sledované vlastnosti	zkušební předpis	uznání z předložené dokumentace	počet vzorků při zkoušení	poznámka
1	pevnost a nepropustnost plnicího zařízení (napouštěcí ventil WC)	ČSN EN 14124	zkušební protokoly akreditované zkušební laboratoře	viz čl. 7	dohled 1 x 36 měsíců
2	těsnost plnicího zařízení	ČSN EN 14124	zkušební protokoly akreditované zkušební laboratoře	viz čl. 7	dohled 1 x 36 měsíců
3	eliminace možnosti zpětného nasátí znečištěné vody armaturou	ČSN EN 14124	zkušební protokoly akreditované zkušební laboratoře	viz čl. 7	dohled 1 x 36 měsíců
4	objem splachovací vody a splachovací proud vody	ČSN EN 14055 ČSN EN 997	zkušební protokoly akreditované zkušební laboratoře	viz čl. 7	dohled 1 x 36 měsíců
5	doba plnění	ČSN EN 14124	zkušební protokoly akreditované zkušební laboratoře	viz čl. 7	dohled 1 x 36 měsíců
6	vodní tlakový ráz	ČSN EN 14124	zkušební protokoly akreditované zkušební laboratoře	viz čl. 7	dohled 1 x 36 měsíců
7	vodotěsnost a spolehlivost vypouštěcího zařízení	ČSN EN 14055	zkušební protokoly akreditované zkušební laboratoře	viz čl. 7	dohled 1 x 36 měsíců
8	spolehlivost přepadu	ČSN EN 14055	zkušební protokoly akreditované zkušební laboratoře	viz čl. 7	dohled 1 x 36 měsíců
9	zařazení do akustické skupiny	ČSN EN 14124	zkušební protokoly akreditované zkušební laboratoře	viz čl. 7	pouze v případě deklarace výrobce
10	ovládací síla	ČSN EN 14055	zkušební protokoly akreditované zkušební laboratoře	viz čl. 7	dohled 1 x 36 měsíců
11	značení	ČSN EN 14055	zkušební protokoly akreditované zkušební laboratoře	viz čl. 7	dohled 1 x 12 měsíců

10. Požadavky na systém řízení výroby u výrobce nebo popis způsobu kontroly výrobků dovozcem (distributorem):

Systémem řízení výroby je stálé vnitřní řízení výroby prováděné výrobcem v místě výroby, v jehož rámci musí být všechny údaje, požadavky a opatření systematicky dokumentovány formou písemných postupů a instrukcí. Dokumentace musí zajistit jednoznačné vymezení zabezpečení výroby v dané oblasti a umožnit dosažení a udržení požadovaných vlastností výrobků a účinnosti prověřovaného systému řízení výroby, v němž je příslušný výrobek zhotovován. Požadavky na systém řízení výroby stanoví příloha č. 3 k nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Kontrolou výrobků je dokumentovaný systém nakupování, přejímky, manipulace, skladování a dodávání výrobků včetně vedení příslušných záznamů.

11. Způsob a četnost dohledu:

1 x 12 měsíců – kontrola systému řízení výroby (případně doložení certifikátu ISO 9001 se zprávou z auditu certifikačního orgánu, který certifikát ISO vydal) + kontrola technických parametrů dle tab. 9.

12. Doporučení vzhledem k použití do stavby:

Kontrola technických parametrů výrobku vzhledem k jeho určenému použití (technický list výrobku).

Dodržení předepsaného postupu zabudování výrobku do stavby.

13. Zpracovali:

organizace	zpracovatel	datum
VÚPS – Cert. spol.	Jana Drsková	25.8.2008
VÚPS – Cert. spol.	Jana Drsková	2.2.2015
VÚPS – Cert. spol.	Dana Školová	12.10.2023
Platnost technického pokynu je max. 3 roky s možností prodloužení, pokud není důvodná platnost kratší.		

14. Poznámky a doplnění k tabulkám:

tab. 9 – poř. č. 9	Normy umožňují i nezařadit výrobek do akustické skupiny, není nutno měřit